



Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt
Sanayi Ticaret Limited Şirketi

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME BAKIMI

- Yükseltilmiş döşeme sisteminin montajı tamamlandıktan sonra, 24 saat süresince üzerinde herhangi bir işlem yapılmaması gerekmektedir. Bu süre Altyapı sisteminin zemine sabitlenmesi için kullanılan yapıştırıcının kuruma süresidir, yapıştırıcı kemikleşir ve yapışma mukavemeti maksimum seviyeye ulaşır.
- Döşeme üzerinde sulu malzemelerle çalışılmamalı, zorunlu olan durumlarda, çalışılacak bölümün, su geçirmez bir malzeme ile örtülmesi gerekmektedir.
- Yükseltilmiş döşeme sisteminin altında herhangi bir işlem yapılacaksa, sistem 1 sıra açılıp, diğer sıra panel kalacak şekilde olmalıdır. Ayakların üzerine min. 1 adet panel basmalı, ayak tamamen boşta kaldığında ayarı bozulabilmektedir.
- Yükseltilmiş döşeme sistemi direk su ile temas ettirilmemeli, nemli bez ile temizlenmelidir.
- Dökülen su veya sıvı olması (Bitki sulanması vb) durumlarında kurulamanın hemen yapılması, sistemin ıslak bırakılmaması gerekmektedir.
- PVC kaplamalı panellerde cila yapılması istenildiği durumda, direk üretici firma ile temasa geçilerek yükseltilmiş döşeme sisteminde kullanılabilecek ürünler ve uygulama tekniği hakkında bilgi alınmalıdır.
- Yükseltilmiş döşeme sistemi üzerine yapılan karo halının temizliği, elektrik süpürgesi ve kuru köpük sistemi ile yapılmalıdır.